

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Радуга»

ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» ОГРН 1027809230415

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование	ОКВЭД основной 85.11
---------------------------	-------------------------

2. и т.д.	ОКВЭД дополнительный
-----------	-------------------------

Форма собственности	Собственность субъекта Санкт-Петербурга	ОКФС -13
----------------------------	---	----------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 75203
--------------------------------------	----------------------	-------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	заведующий	Тимофеева Наталья Николаевна
---	------------	------------------------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812) 577-13-27	Факс (812) 577-12-27
---	----------------------	----------------------

E-mail организации	douraduga.cent@obr.gov.spb.ru	
---------------------------	-------------------------------	--

Юридический адрес организации	191024	Санкт-Петербург, Конная улица, д.9, лит.А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	191144	Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 37а, лит.А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	1027809244561

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	191144
---	--------

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.20, литера А	(индекс)
(почтовый адрес)	

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел. (812)576-75-15	Факс (812) 576-49-10	E-mail in@commim.spb.ru
---------------------	----------------------	-------------------------

Наименование вышестоящей организации	Администрация Центрального района Санкт-Петербурга	ОГРН 1037843045701
---	--	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	191167	Санкт-Петербург, Невский проспект, д.176
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		
Временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Векслер Александр Давидович		

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. (812) 576-28-00	Факс (812) 417-45-84
--	-------------------------	-------------------------

E-mail вышестоящей организации	tucentr@gov.spb.ru
---------------------------------------	--------------------

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)		Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Радуга»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		191144, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 37а, лит.А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)		956,3 кв.м.									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		1,2									
Кадастровый номер объекта		78	31	000	1035	2018					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		Дети 3-7 лет									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		-									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		да									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалидов с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны (технического средства)										
1.1 Пути пешеходного движения					Территория не принадлежит ГБУОУ					
	1	1	1	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,25	не менее 1,2	п.5.1.7	
	0	1	1	1	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
	1	1	1	1	Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей, «К»	‰	0,02	не более 50 (1:20)	п.5.1.8	

		1	1	1	1	1	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	0,02	не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
		1	1	1	1	1	Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	%	3	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
		0	1	1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	не более 0,015	п.5.1.8	
		1	1	1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
		0	0	0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	1	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	не более 0,3	п.5.3.2	
		0	1	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	0	не более 0,3		
		0	1	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МПН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	1	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МПН элементами информации об объекте.	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	1	1	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
		1	1	1	1	1	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.1.9	
		1	0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,9	0,35-0,4	п.5.1.12	

[illegible]

					шириной «К»													использовани я
			0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	-	не менее 1,5									
			0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	не менее 1,5									
			0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	не менее 1,5									
			0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11								
			0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016								
			0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	М	-	0,3	п.5.1.13								
			0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	0,03-0,05	п.6.2.12								
			0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов, «К»	М	-	не менее 0,05	п.5.1.16								
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	не менее 1,6	п.6.2.17								
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	не менее 1,6									
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	М	-	не менее 1,2									
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	М	-	не менее 1,2	п.6.2.17								
2. Входной узел																		
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	-	0,35-0,4	п.5.1.12								
		0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	М	-	0,12-0,15									
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	М	-	не менее 1,35									
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	-	0,9	п.6.2.11								
		0	0	0	0	Дополнительные раздельные поручни	М	-		п.5.1.13								

[illegible]

		0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	М	-	1,5		интенсивно о использовани я
		0	0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
		0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	1,5		
		0	0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	1,5		
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	М	-	0,3	п.5.1.13	
		0	0	0	0	Диаметр круглого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	0,03- 0,05	п.6.2.12	
		0	0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,045	п.6.2.12	
		0	0	0	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.6.2.12.	
		0	0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов, «К»	М	-	не менее 0,05	п.5.1.16	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	1	1	1	Ширина пандуса «К»	М	-	не менее 0,8	п.6.2.9	
		0	1	1	1	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 80,0 (1:12,5)	п.6.2.9	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	не менее 1,6	п.6.2.17	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	не менее 1,6		
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	М	-	не менее 1,2	п.6.2.17	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	М	-	не менее 1,2	п.6.2.17	

2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	ной «К»		наличие	нет			п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016
2.6	Входные площадки	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	да			п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016
		1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	да			п.3.14 СНиП 35-101-2001
		1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	да			
		1	1	1	Поперечный уклон, «К»		%	0,01	1-2		п.6.1.4
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»		соответствие	да			
		1	0	0	Высота площадки без пандуса		м	0,15	не более 0,015		п.6.1.2
		0	0	0	Ширина входной площадки при новом строительстве, «К»		м	-	не менее 1,60		п.6.1.4
		0	0	0	Глубина входной площадки при новом строительстве «К»		м	-	не менее 2,20		п.6.1.4
		0	0	0	Ширина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»		м	-	не менее 1,40		п.6.1.4
		0	0	0	Глубина входной площадки при реконструкции в рамках разумного приспособления «К»		м	-	не менее 1,80		п.6.1.4
		0	0	0	Ширина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»		м	-	не менее 1,90		п.6.1.4
		0	0	0	Глубина входной площадки при применении раздвижных автоматических дверей «К»		м	-	не менее 1,20		п.6.1.4
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»		м	-	не менее 2,20		п.6.1.4
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»		м	-	не менее 2,20		
2.7	Входные тамбуры	1	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»		м	0,6	не менее 1,6		п.6.1.8.
		0	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м; длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»		соответствие	нет			п.5.1.7 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016

2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	1	1	1	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	1,25	не менее 0,9	п.6.1.5
		1	1	1	1	Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,9	0,9	п.6.1.5
		1	0	0	0	Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м	да	не менее 0,8	п.6.1.5
		1	1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,01	не более 0,014	п.6.2.4
		1	0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	да		п.6.1.5 СП 59.13330.2016
		1	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	1,04	не выше 1,0	п.6.1.5 СП 59.13330.2016
		1	0	0	0	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	1,6	не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016
		0	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1
	Прозрачные двери на входах в здания, прозрачные ограждения и перегородки	0	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола «С»	наличие	нет		п.6.1.6
		1	1	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	да		
		0	0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,3	п.5.1.4 СП 59.13330.2012
		1	1	1	1	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м	0,15	не менее 0,1	п.6.1.6
		1	1	1	1	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м	0,15	не менее 0,2	п.6.1.6
		1	1	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,4	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	1	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	не менее 0,95	п.6.1.9
		0	0	0	0	Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		

						«У»	Звуковые устройства ориентирования и информирования для обеспечения навигации, «С»	наличие	нет			п.6.5.3	
		0	1	0			Информационные табло типа «бегущая строка» (либо эквивалент данного оборудования), «Г»	наличие	нет			п.6.5.7	
		0	1	1			Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет			п.6.5.12	
3. Пути движения внутри здания													
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1			Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,3		п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018	
		0	1	1			Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,3			
		0	1	1			Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3			
		1	1	0			Ширина пути движения в коридорах «К»	м	0,9	не менее 1,5			п.6.2.1
		0	0	0			Ширина пути движения в переходах в другие здания «К»	м	-	не менее 2,0			
		1	0	0			Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9			п.6.2.2
		1	1	0			Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	0,9	не менее 1,4			п.6.2.2
		1	1	0			Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	0,9	не менее 1,2			п.6.2.2
		0	0	0			Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности выступающими более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	наличие	нет				п.6.2.6
		0	1	0			Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013			п.6.2.7
3.2	Дверные и открытые проемы в	1	0	1			Ширина «К»	м	0,9	не менее 0,9			п.6.2.4

	стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,04	не более 0,014	п.6.2.4
		1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п.6.4.1
3.3	Внутренние лестницы	1	0	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.2.8
		1	0	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	
		1	1	1	Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.2.8
		1	0	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8
		0	1	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8
		1	0	1	Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8
		1	0	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,1	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8
		1	0	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.11
		1	0	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03-0,05	п.6.2.12
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	не менее 0,045	
		1	1	0	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.12.
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п.6.2.8
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,0	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,0	не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		1	1	1	Открытые ступени (без подступенков)	соответствие	да		п.6.2.8

						не допускаются «О», «С»	наличие				СП 59.13330.2016	
					1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	нет			п.6.2.12	
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	0	Уклон «К»	%	-	не более 5 (1:20)	п.6.2.9	
		0	0	0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса на общих путях движения «К»	м	-	0,9-1,0		
		0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8	
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,67-0,73		
		0	0	0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиной марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
		0	0	0	0	0	Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением «К»	м	-	0,9-1,0	п.6.2.9	
		0	0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.1.11	
		0	0	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса	соответствие	-		п.6.2.10	
		0	0	0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.10	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	не менее 0,8	п.6.2.9	
		0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 80,0 (1:12,5)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17	

	перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6		
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях шириной «К»	м	-	не менее 1,2	п.6.2.17	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами в затесненных условиях глубиной «К»	м	-	не менее 1,2	п.6.2.17	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	-		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016	С посторонней помощью
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	не менее 1,1		
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	-	не менее 1,4	п.6.2.14	
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	-	не менее 0,9	п.6.2.13	
		0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	-	не менее 0,02 м	ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	-			
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	-			
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-		п.6.2.16	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-			
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-			
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-			
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	-	не менее 0,1		
		0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.2.14	
		0	0	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.5.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему	наличие	-		п.6.5.1	

		0	0	0	0	Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	0	Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»	м	-	0,9		
4.5.2	Учебные помещения общеобразовательных учреждений	0	0	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	наличие	нет		п. 8.2.5	
4.5.3	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	0	0	0	Закрытая раздевалка с душем унитазом размером не менее 2,5 x 2,5 м, «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 8.2.4	
		0	1	0	0	Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 6.5.1	
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях											
4.8.1	Помещения	0	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	-	0,85-1,1	п. 6.4.2	
		0	0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,6	п. 6.4.2	
		0	0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	-	0,4-0,8		
5. Санитарно-гигиенические помещения											
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалках, универсальные кабины в уборных и душевых)											
5.1	Кабины в общей уборной	0	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5	п. 6.3.2	

			0	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	М	-	не менее 0,8	п.6.3.3	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
			0	0	0	0	Ширина кабины «К»	М	-	не менее 1,65		
			0	0	0	0	Глубина кабины «К»	М	-	не менее 2,2		
			0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	М	-	не менее 0,9	п.6.2.4	
			0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-	наружу	п.6.3.3	
			0	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п.6.3.3	
			0	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.3	
			0	0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.6.3.3	
			0	0	0	0	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	нет		п.6.3.3	
			0	0	0	0	Один из писсуаров расположен на высоте от пола не более 0,4 м «К»	соответствие	нет		п.6.3.3	
			0	0	0	0	Высота расположения раковины «К»	М	-	0,8-0,85	п.8.1.7	
			0	0	0	0	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	М	-	не менее 0,75	п.8.1.7	
			0	0	0	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	М	-	не менее 0,5	п.8.1.7	
			0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.6	
			0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
			0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	
5.2	Универсальны	0	0	0	0	0	Ширина «К»	М	-	не менее 2,2	п.6.3.3	Размеры универсальны

	е кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	0	Глубина «К»	М	-	не менее 2,25	п.6.3.3	ых (кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования, допускаются 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза
		0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	М	-	не менее 0,9	п.6.2.4	
		0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	наружу	п.6.3.3	
		0	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п.6.3.3	
		0	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.3	
		0	0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.6.3.3	
		0	0	0	0	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	-		п.6.3.3	
		0	0	0	0	Высота расположения раковины «К»	М	-	0,8-0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	0	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	М	-	не менее 0,75	п.8.1.7	
		0	0	0	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	М	-	не менее 0,5	п.8.1.7	
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.6	
		0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытая	0	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	-	не менее одной	п.8.1.4	
		0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	М	-	0,9	п.6.2.4	

		0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	наружу	п.6.3.5	
		0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	нет		п.6.3.5	
		0	0	0	0	Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.3.5	
		0	0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.7	
		0	0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5	п.6.3.7	
						Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.7	
						Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5	п.6.3.7	
		0	0	0	0	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	-	0,48	п.6.3.5	
		0	0	0	0	Ручной душ «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие	-		п.6.35	
		0	0	0	0	Настенные поручни «С», «О»	наличие	-		п.6.3.5	
		0	0	0	0	Кран с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие	-		п.6.3.9	
						«К», «С», «О»					
		0	0	0	0	Глубина сиденья «О», «С», «К»	м	-	не менее 0,5	п.6.3.5	
		0	0	0	0	Длина сиденья «О», «С», «К»	м	-	не менее 0,5		
		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	Глубина «К»	м	-	не менее 1,8		
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.3.6	
		0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.3.6	
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	-	не менее 2,4	п.6.3.8	
		0	0	0	0	То же, без скамей «К»	м	-	не менее 1,8		
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	-	не менее 1,8		
		0	0	0	0	Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	-	не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1	

			0	0	0	0	Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	-	не менее 2,6	п.6.3.7. табл.1	
		0	0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.5.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		не более 0,48	п.6.3.5	
		0	0	0	0	0	- ручным душем «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.5	
		0	0	0	0	0	- настенными поручнями «С», «О»	наличие	нет		п.6.3.5	
		0	0	0	0	0	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п.6.3.9	
		0	0	0	0	0	Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.3.5	
		0	0	0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.7	
		0	0	0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5	п.6.3.7	
		0	0	0	0	0	Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9	п.6.3.7	
		0	0	0	0	0	Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5	п.6.3.7	
		0	0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	не менее 1,2	п.6.3.7 табл.1	
		0	0	0	0	0	Глубина «К»	м	-	не менее 0,9		
		0	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.6	
		0	0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.6	
		0	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	-	не менее 2,4	п.6.3.8	
		0	0	0	0	0	То же, без скамей «К»	м	-	не менее 1,8		

		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	-	не менее 1,8		
6. Автостоянки											
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
		0	0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	-	не далее 50	п.5.2.2	
		0	0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-	не далее 100		
		0	0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п.5.2.4	
		0	0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0		
		0	0	0	0	Длина зоны парковки автотранспортного средства инвалида на кресло-коляске в случае расположения вдоль проезжей части	м	-	6,8	п.5.2.4	
		0	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п.5.2.1	
		0	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-		п.5.2.1	
		0	0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности (до нижнего края знака), «К»	м	-	2,1	п.5.2.1	
		0	0	0	0	Обозначение места стоянки	м	-	1,5-2,0	п.5.2.1	
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	наличие	нет		п.5.2.5	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьём ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнил Анкету:	Заместитель заведующего	Харчевникова А.Н.	«30» января 2026г.
+7 (812) 577-12-27		ФИО	
телефон			
Согласовано:	Заведующий	Тимофеева Н.Н.	«30» января 2026г.
	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО	
+7 (812) 577-13-27			
телефон			

