


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

«02» июня 2026 г., 78260061000221925575

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Указываются наименование контрольного (надзорного) органа и при наличии его структурных подразделений)

«15» июня 2026 г., 17 час. 30 мин. № 2606/014-78/251-ВО/П

(указывается дата и время проведения мероприятия)

(указывается наименование предприятия)

Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «02» июня 2026 г., № 2606/014-78/251-ВО/П, учетный номер проверки: 78260061000221925575.

(указываются ссылка на решение о проведении профилактического визита, номер решения, дата, время проведения, наименование контрольного (надзорного) органа и при наличии его структурных подразделений)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного надзора, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Окулова Ксения Анатольевна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Центрального района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)
2. Обалова Юлия Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Центрального района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)
3. Алехнович Владислав Александрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Центрального района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество должностных лиц, осуществляющих проверку, наименование должности, наименование контрольного (надзорного) органа и при наличии его структурных подразделений)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается адрес объекта, в котором проводится проверка)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, ул Тверская, Дом 18 литера А

(указываются адрес объекта, в котором проводится проверка, наименование объекта, в котором проводится проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РАДУГА" ИНН 7815028593, адрес
регистрации юридического лица: 191024, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОННАЯ, Д.9, ЛИТ. А

(указываются фамилия, имя, отчество лица, которому вручается предписание, наименование должности, наименование контрольного (надзорного) органа и при наличии его структурных подразделений)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» июня 2026 года, 16 час. 00 мин.

по «15» июня 2026 года, 17 час. 30 мин.

(указываются даты и время проведения мероприятия, наименование контрольного (надзорного) органа и при наличии его структурных подразделений)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности многоквартирного жилого дома (Ф 1.3) и детского сада (Ф1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, без проемов (не отделены помещения детского сада от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа), свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" п. 5.2.2. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 18
Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 01.06.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 документация
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 документация
2. Пищевблок, размещаемый в здании детской дошкольной образовательной организации не отделен противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федеральный закон № 123 п. 1 ч. 1, ст. 6, Свод правил СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" п. 5.1.2, 5.2.6. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 18
Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 01.06.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 проведение работ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 документация
3. при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 18
Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы:
 Пункт 54 Правил, Прочее абз. 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем и средств сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств формирования и передачи в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, автоматизирующей службу пожарной службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.
Срок устранения нарушения:
 01.06.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 проведение испытаний/замена системы
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 документация
4. при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система система передачи и оповещения о пожаре с автоматическим дублированием сигнала в подразделение пожарной охраны) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации из отовителя о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 18
Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы:
 Пункт 54 Правил, Прочее абз. 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении