


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«03» июня 2026 г., 78260061000221946195
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(Указываются наименование, номер и дата составления документа, дата, время и место составления документа)

«16» июня 2026 г., 16 час. 00 мин. № 2606/014-78/265-ВО/П

(Указываются наименование, номер и дата составления документа, дата, время и место составления документа)

г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3

Предписание

об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «03» июня 2026 г., № 2606/014-78/265-ВО/П, учетный номер проверки 78260061000221946195.

(Указываются основание проведения мероприятия, наименование документа, дата, время и место составления документа, дата, время и место составления документа, дата, время и место составления документа)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(Указываются основание проведения мероприятия, наименование документа, дата, время и место составления документа, дата, время и место составления документа, дата, время и место составления документа)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Окулова Ксения Анатольевна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Центрального района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)
2. Алексювич Виталий Александрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Центрального района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)
3. Обалова Юлия Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Центрального района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)

(Указываются фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование документа, дата, время и место составления документа, дата, время и место составления документа, дата, время и место составления документа)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. г. Санкт-Петербург, пр-кт Суворовский, Дом 37 литера А

(Указываются адрес, наименование документа, дата, время и место составления документа, дата, время и место составления документа, дата, время и место составления документа)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РАДУГА" ИНН 7815028593, адрес регистрации юридического лица: 191024, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОННАЯ, Д.9, ЛИТ. А

(Указываются фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование документа, дата, время и место составления документа, дата, время и место составления документа, дата, время и место составления документа)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» июня 2026 года 10 час. 00 мин.

по «16» июня 2026 года 16 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 час 30 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В помещении № 17 (согласно проекта) отсутствует 2-й эвакуационный выход. Свод правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 5.2.4. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 37, лит. А
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 01.06.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 документация
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 документация
2. Выход из подвала не отделен от ЛК 2 (в соответствии с проектом) на высоту одного этажа противопожарной перегородкой 1-го типа с обособленным выходом наружу. Свод правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.2. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 37
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 01.06.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 проведение работ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 документация
3. Выход из подвала не отделен от ЛК 1 (в соответствии с проектом) на высоту одного этажа противопожарной перегородкой 1-го типа с обособленным выходом наружу. Свод правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.2. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 37
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 01.06.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 проведение работ
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 документация
4. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Свод правил СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.21. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 37
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 3, Статья 4, Пункт 1, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
Срок устранения нарушения:
 01.06.2027
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

проведение работ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документация

5. при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абз. 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2021 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

проведение испытаний системы системы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документация

6. при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система система передачи извещения о пожаре с автоматическим дублированием сигнала в подразделение пожарной охраны) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 37

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абз. 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2021 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

01.06.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

проведение испытаний системы системы

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документация

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Центрального района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Окулова Ксения Анатольевна



Окулова Ксения Анатольевна - Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Центрального района Санкт-Петербурга по пожарному надзору), телефон: 88126021496, e-mail: okulova.k.a@78.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.