

АКТ

902-5416

технического освидетельствования теплотребляющей установки потребителя

Санкт-Петербург/Ленинградская область

25.06.2024 г.

Настоящий акт составлен контролером 2-го эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Свищиной Т.Е.

(фамилия, имя, отчество) в присутствии дочери заказчика не АИР Сиссериева В.И.

являющегося ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителя: ТБЭОУ г/с, "Радуга" Центр р.и.с.

по результатам проверки технической готовности объекта, расположенного по адресу: Сукеровский пр. д. 3 этаж А

к отопительному сезону 2024/2025 г.г.

ПО ТЕПЛОВОМУ ВВОДУ*

Испытания теплового ввода, находящегося в эксплуатационном обслуживании потребителя, на плотность и прочность (подающий и обратный трубопроводы) на участке от на балансе АО Теплосеть до _____ были проведены _____ 2024 г. самостоятельно/силами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по заявке потребителя/ не проведены (ненужное зачеркнуть).

Тепловой ввод выдержал гидравлические испытания на прочность и плотность на _____ кгс/см²

Состояние изоляции теплового ввода _____

*Заполняется в том случае, если тепловой ввод находится в эксплуатационном обслуживании потребителя.

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕПЛОВОМУ ПУНКТУ (ИТП)

Испытания ИТП, находящегося в эксплуатационном обслуживании потребителя, на плотность и прочность были проведены 14.06.2024 г. на 10.0 кгс/см². При испытании ИТП падение давления обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Наличие контрольно-измерительных приборов (КИП): да/нет (ненужное зачеркнуть).

Установлены манометры с пломбой 2023 г.

~~Подогреватели системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (ненужное зачеркнуть)~~
испытаны на _____ кгс/см². Промывка и чистка подогревателей выполнена/не выполнена (ненужное зачеркнуть).

Состояние грязевиков (фильтров): удовлетворительное/неудовлетворительное/не проверялось (ненужное зачеркнуть).

Наличие пломб на приборах учета: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ (ЦО)

Испытания системы ЦО потребителя на плотность и прочность были проведены 13.06.2024 г. на 6.0 кгс/см². При испытании системы ЦО падение давления обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Промывка системы ЦО проведена: гидравлическим/гидропневматическим способом (ненужное зачеркнуть).

Вода на сливе из системы ЦО по цветности соответствует исходной воде: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Предохранительный клапан на систему отопления настроен на давление 0.5 кгс/см²

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ (СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» и ПР.)

Испытания системы вентиляции потребителя на плотность и прочность были проведены ____ . ____ .202__ г. на ____ кгс/см². При испытании системы вентиляции падение давления обнаружено/не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Промывка системы вентиляции проведена: гидравлическим/гидропневматическим способом (ненужное зачеркнуть).

Вода на сливе из системы вентиляции по цветности соответствует исходной воде: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Предохранительный клапан на систему вентиляции настроен на давление _____ кгс/см²

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» _____

Представитель потребителя _____

ПО СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Потребителем представлен акт от 13.06.2024 г. об испытании системы горячего водоснабжения на плотность и прочность: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Евдокимов В. В.

Представитель потребителя Семсерова В. В.

Установлены расчетные дросселирующие устройства опломбированы через отверстия в 2-х болтах и снабжены бирками с указанием диаметра отверстия. Оформлен Акт.

Разработать/актуализировать паспорта систем теплоснабжения: да/нет (ненужное зачеркнуть).

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

1. Просроченная дебиторская задолженность за тепловую энергию по состоянию на 03.06.24 составляет: off

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. Замечания по предыдущим проверкам (уведомления АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от ____ . ____ .202__ г., от ____ . ____ .202__ г.) устранены в полном объеме: да/нет (ненужное зачеркнуть).

Для подтверждения устранения замечаний предлагается осуществить повторный вызов представителя АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в срок до 01.09.202__ г.

Подписи:

Представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Евдокимов В. В.

Представитель потребителя Семсерова В. В.

ВЫВОДЫ по результатам проверки технической готовности*

Теплопотребляющие установки потребителя могут быть допущены к эксплуатации в отопительном сезоне 202 4/202 5 г.г.:

Да/нет/после устранения замечаний (ненужное зачеркнуть)

*Заполняется после всех указанных выше разделов акта.

13.06.2024 г.

Заместитель начальника по работе с абонентами 2-го эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Рудомонова Н. А.

